

Zestawienie ilości powietrza wentylacyjnego

Nr pom.	Opis pomieszczenia	pow	wys	kub	krot nawiew	krot wywiew	ilosc pow	
		[m2]	[m]	[m3]	[1/h]		nawiew	wywiew
							[m3/h]	[m3/h]
P1	Wiatrołap 1	6,6	3,1	20	0	0	0	0
P2	Komunikacja	10,7	3,1	33	2	2	66	66
P3	Serwerownia	8,8	3,1	27	6	6	164	164
P4	Sala wysokiej wierności	53,2	3,1	165	3	3	495	495
P5	Korytarz 1	10,9	3,1	34	2	2	68	68
P6	Pomieszczenie kontrolne	18,5	3,1	57	3	3	172	172
P7	Sala OSCE / Debriefing	66,1	3,1	205	3	3	615	615
P8	Sala Debriefingu	27,1	3,1	84	3	3	252	252
P9	Szatnia Damska	18,1	3,1	56	4	4	224	224
P10	Szatnia Męska	18,0	3,1	56	4	4	223	223
P11	Sala BLS	37,3	3,1	116	3	3	347	347
P12	Sala umiejętności pielęgniarских	57,3	3,1	178	3	3	533	533
P13	Sala umiejętności pielęgniarских	37,3	3,1	116	3	3	347	347
P14	Sala umiejętności technicznych	62,3	3,1	193	3	3	579	579
P15	Sala umiejętności pielęgniarских	54,3	3,1	168	3	3	505	505
P16	Myjnia	8,4	3,1	26	6	6	156	156
P17	Pokój wykładowców	24,7	3,1	77	3	3	230	230
P18	WC niepełnosprawnych	8,0	3,1	25		6	0	149
P19	Korytarz 2	22,8	3,1	71	2	2	141	141
P20	Korytarz 3	114,5	3,1	355	2	0,6	710	213
P21	Wiatrołap 2	4,4	3,1	14	0	0	0	0
P22	WC męskie	11,1	3,1	34	0	5	0	172
P23	WC damskie	14,0	3,1	43		4	0	174
P24	Wiatrołap	4,4	3,1	14	0		0	0

5827

5825