

Wszyscy Wykonawcy
**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania,
modyfikacja**

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SIWZ.

Dotyczy: postępowania pn.: „Przebudowa dwóch boisk wielofunkcyjnych, wraz z przebudową i budową niezbędnych urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej na terenie PWSTE przy ul. Czarnieckiego 16” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie obowiązujących przepisów - art. 39 i nast. – ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Zamawiający w określa wymagania dotyczące zdolności technicznej: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie: Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno boisko o nawierzchni poliuretanowej natryskowej o wartości minimum 1 000 000,00 zł, realizacja która została potwierdzona dokumentami: przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Wnosimy o dopuszczenie jako spełnienie warunku określonego w SIWZ: minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie zewnętrznych obiektów sportowych, w których skład wchodziły obiekty o nawierzchni poliuretanowej, przy czym wartość całego zamówienia opiewała na wartość minimum 1 000 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na:

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedno boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej o wartości minimum 1 000 000,00 zł, realizacja która została potwierdzona dokumentami: przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z przedmiarem robót

Odpowiedź:

Ofertę należy opracować zgodnie z SIWZ III Opis Przedmiotu Zamówienia „Wymagania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy pkt. a), b), c), d), . Zgodnie z zapisem w pkt d) przedmiary robót mają charakter pomocniczy.

Pytanie 3:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępnił całą dokumentację niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia dodatkowo w przypadku jakichkolwiek niejasności pełny komplet dokumentacji do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

Pytanie 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków tym zakresie nie Obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszystkimi niezbędnymi dokumentami - Pozwolenie na budowę Decyzja nr. 377/2019 z 03.06.2019r. Starosty Jarosławskiego.

Pytanie 5:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na:

Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej poliuretanowej zgodnie z technologią i przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji.

Nie dopuszcza się stosowania barwionych granulatów z recyklingu

Pytanie 6:

Projekt podaje wymagania dotyczące przepuszczalności i amortyzacji dla podbudowy nawierzchni pu – warstwa typu ET. Informujemy, że wszystkie wymagania dotyczące parametrów nawierzchni sportowej określone są w normie PN-EN 14877:2014-02 ale tylko nawierzchni a nie podbudowy. Aktualna norma nie przewiduje jakichkolwiek parametrów dla podbudowy - warstwy typu ET. Warstwa typu ET to mieszanina żwirku kwarcowego, granulatu gumowego i lepiszcza pu i musi być wykonana zgodnie z technologią producenta. Podając wymagane parametry dla warstwy typu ET Zamawiający ustala własne standardy w oparciu o konkretny produkt, którego producent dobrowolnie przeprowadził badania mimo, że norma tego nie przewiduje. Sytuacja jest na tyle kuriozalna, że powoduje brak możliwości zaoferowania jakiegokolwiek innej nawierzchni niż konkretny produkt. W związku z powyższym wnosimy o usunięcie wymaganych parametrów dla warstwy typu ET pod warunkiem wykonania jej zgodnie z technologią producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia zapis na:

Zamawiający rezygnuje z zapisów dotyczącego warstwy typu ET. Jednocześnie zwraca się uwagę aby warstwa stabilizacyjna była wykonana zgodnie z zaleceniami producenta systemu a jej grubość wynosiła minimum 30 mm.

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Odpowiedź:

Termin zakończenia robót budowlanych zgodnie z zapisami w załączniku WZÓR UMOWY § 2 i § 4.

Pytanie 8:

Furtka i brama do ogrodzenia (piłkochwyty) na korty tenisowe ma być wykonana z profili aluminiowych czy stalowych?

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i opisem technicznym.

Pytanie 9:

Proszę o dopuszczenie słupków do piłkochwyków (na korty tenisowe) pomalowanych na kolor zielony RAL 6005 oraz siatki pp w kolorze zielonym.

Odpowiedź:

Zgodnie z projektem i opisem technicznym – uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków

Pytanie 10:

W związku z zamieszczeniem w projekcie parametrów konkretnej nawierzchni, wnosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (Natrysk), posiadających takich parametry zgodnie z normą PN-EN 14877:2014-02 i IAAF pod warunkiem posiadania:

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)
 - Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014,
 - Wyniki badań na zgodność z normą DIN18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne)
 - Karta techniczna
 - Atest higieniczny PZH
 - Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję.
- Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni tylko o to, aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującymi w Unii Europejskiej oraz z przepisami normą PN- EN 14877:2014i AAF.

Odpowiedź:

Zamawiający pozostawia zapisy dotyczące parametrów nawierzchni poliuretanowej typu NATRYSK.

Powód: Celem jest wykonanie nawierzchni o jak najwyższej jakości.

UWAGA

1. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. Zamawiający ustala nowy termin składania ofert na dzień **04.11.2019 r. do godz. 13:00**. Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu **04.11.2019 r. o godz. 13.30**. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
2. Zamawiający dokonuje zmiany terminy wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia: **04.11.2019 r. do godz. 13:00** (w tytule przelewu należy wpisać nazwę zadania na które jest wpłacane wadium).

Z poważaniem

p.o. KANCLERZ

mgr inż. Mariusz Dudek

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a