

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania,
modyfikacja

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SIWZ.

Dotyczy postępowania pn.: „PRZEBUDOWA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH S2 OD STRONY POŁUDNIOWEJ ORAZ OD STRONY PÓLNOCNEJ S1 Z WYKONANIEM ZADASZENIA GÓRNEGO PODESTU NA SZEROKOŚCI WEJŚCIA DO BUDYNKU BIBLIOTEKI PWSTE W JAROSŁAWIU NA DZIAŁCE NR 1048/23”. prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie obowiązujących przepisów - art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843), zwanej dalej ustawą Pzp, o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

W opisie technicznym PW pokrycie zadaszenia jest projektowane ze szkła hartowanego, natomiast w przedmiarze oraz części rysunkowej pokrycie jest projektowane ze szkła laminowanego dwuwarstwowego. Proszę o informację jaką technologię należy przyjąć do realizacji.

Odpowiedź:

zgodnie ze specyfikacją techniczną:

SSTwiOR

1.5.

Szkło laminowane, dwuwarstwowe

- tafla zewnętrzna hartowana (ESG) gr. 8mm

- druga półhartowana (TVG), gr. 8mm

-2x folia poliwinylbutyral (PVB) umieszczona między dwoma szklami, gr. 2x0,38mm

Odporność na uderzenie EN 12600 1B1

Odporność na włamanie EN 356 P1A – P2A

Grubość 17mm

Waga 41 kg/m²

Właściwości świetlne i energetyczne:

LT 86 %

EA 24 %

Akustyka Rw (C; Ctr) 39 (-1; -3) dB

Uwaga:

Grubości tafli powinny zostać ostatecznie potwierdzone przez wykonawcę na etapie realizacji.

Grubość szkła przyjęta jest wg konkretnego systemu, natomiast ostateczna grubość zostanie dobrana w zależności jakiej firmy system przyjmie wykonawca.

Z poważaniem


KANCIERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

