

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania, modyfikacja

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 i nast. – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Prosimy o wskazanie jednoznacznie maksymalnego terminu realizacji zadania. W rozdziale VII. Punkcie 1 SWZ Zamawiający podał termin „... nie dłużej niż 70 dni od daty zawarcia umowy natomiast w rozdziale XIX Zamawiający informuje, że odrzuci ofertę z terminem realizacji powyżej 60 dni jako niezgodną z SWZ.

Odpowiedź:

Termin realizacji zamówienia wynosi: zgodnie z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 2:

Prosimy o zmianę zapisów dotyczących terminu realizacji zadania. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przyłączenie instalacji do sieci OSI), które jest w gestii Zakładu Energetycznego zawiera się w terminie wskazanym przez Wykonawcę w ofercie. Wykonawca nie może być odpowiedzialny za prace od niego niezależne (tj. wymiana licznika przez OSI)).

Odpowiedź:

Termin realizacji zadania będzie dotrzymany jeżeli Wykonawca zakończy wszystkie prace dotyczące realizacji zadania z uzyskaniem protokołu odbioru końcowego bez usterek podpisanego przez Zamawiającego i zgłosi do PGE Dystrybucja gotowość przyłączenia instalacji do sieci wraz z niezbędną dokumentacją w terminie zgodnym z ofertą Wykonawcy, jednak nie dłużej niż 60 dni od daty zawarcia umowy.

Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie we wzorze umowy zapisów dotyczących dziennika budowy w 54, Zamówienie polega na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy poniżej 50kW, co nie wymaga pozwolenia na budowę, a więc nie wymaga prowadzenia dziennika budowy.

Odpowiedź:

Z uwagi na przejrzystość prowadzenia budowy instalacji fotowoltaicznej Zamawiający nie zgadza się na usunięcie zapisów dotyczących prowadzenia dziennika budowy. Zamawiający traktuje dziennik budowy jak dokumentację wszystkich spraw związanych z wykonaniem zamówienia (zgłaszanie przez Wykonawcę gotowości do wszystkich rodzajów odbiorów, uwag Inspektora Nadzoru itp.).

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie modułów o mocy jednostkowej wyższej niż 445 Wp przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby modułów i zachowaniu wymaganej mocy całkowitej instalacji?

Odpowiedź:

Tak dopuszcza zgodnie z załącznikiem 6 program funkcjonalno-użytkowy:

5 OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE:

- Moc modułu – min. 445 Wp

Z poważaniem

KANCLERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

