

Wszyscy Wykonawcy
Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia odpowiedzi na pytania, modyfikacja

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno – Ekonomiczna im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu informuje, że wpłynęły od wykonawców zapytania, dotyczące zapisów SWZ.

Dotyczy: postępowania pn.: „Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj instalacji fotowoltaicznej dla Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu” prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 ust. 1 i nast. – ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

W jaki sposób ma być realizowane połączenie pomiędzy falownikiem, a uczelnianą siecią informatyczną LAN (czy podłączenie ma być wykonane Kablem Ethernet, czy bezprzewodową siecią WiFi, czy zamawiający pozostawia w tej kwestii dowolność)?

Odpowiedź:

Połączenie ma być realizowane kablem ETHERNET

Pytanie 2:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników, których zakres temperatur roboczych mieści się w przedziale -30o do +60o ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników w zakresie temperatur -30 °C do + 60 °C

Pytanie 3:

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie falowników, których min. sprawność europejska wynosi 97,8% ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza sprawność falownika min sprawność europejska 97,8%

Pytanie 4:

Czy Zamawiający dopuszcza montaż panelu fotowoltaicznego o mocy jednostkowej niższej niż 445 Wp , przy spełnieniu pozostałych warunków tj. , moc generatora minimum 38 KWp , powierzchnia generatora zgodna z dostępną na dachu budynku od strony południowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza panele o mocy nie niższej jak 400 Wp przy zachowaniu warunku mocy minimalnej generatora PV – 38,00 kWp i maksymalnej PV - 39,90 kWp z możliwością instalacji na południowej stronie dachu budynku

Z poważaniem


KANCLERZ
mgr inż. Mariusz Dudek

